

Zagreb, 28.05.2021.

ANALITIČKO IZVJEŠĆE broj 5037/21

Naziv uzorka:	Mesingane spojnice za vodovodne cijevi duple, s vanjskim navojem i unutarnjim navojem Dimenzije su: 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"
Oznaka uzorka:	5037/1
Kupac:	SAM CRO d.o.o., Tereze Bernadete Banje 6, Grubišno polje
Nalog kupca:	zZahtjev za ispitivanje uzorka od 14.05.2021.
Svrha ispitivanja:	prema zahtjevu
Dostava uzorka:	17.05.2021
Datum početka analize:	17.05.2021.
Datum završetka analize:	27.05.2021.

Opis uzorka:

Spojnice za vodovodne cijevi izrađene iz istovrsnog materijala - mesinga dimenzija 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"

Proizvođač: BUGATTI VALVOSANITARIA s.p.a., Via Iseo 3, 25045 Castegnato, Italija

Distributer: SAM CRO d.o.o., Tereze Banje Bernadete 6, 43290 Grubišno Polje, Hrvatska

REZULTATI ISPITIVANJA**Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe****Oznaka uzorka: 5037/1**

Ispitivanje je provedeno na spojnici promjera 40 mm:

1. Otpuštanje metala u vodu za piće tijekom 4 sata
pri temperaturi od $20 \pm 2^\circ\text{C}$, izraženo u $\mu\text{g/L}$:
(metoda - AAS)

- olovo (Pb)	<10
- bakar (Cu)	<10
- krom (Cr)	<10
- nikal (Ni)	<10

Voditelj Odjela

Mr. sc. Marija Janušić

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ispitani parametri dostavljenog uzorka su sukladni s odredbama članka 20. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine broj 125/09, 31/11) i odredbama priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).

PREDSTOJNIK CENTRA

Dr. sc.  Andrea Benussi Skukan

NAPOMENA:

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak.

Nije dopušteno neovlašteno umnožavanje izvješća.

Nije dopušteno isticanje imena *Centra za kontrolu namirnica* u svrhu reklamiranja proizvoda.

Kraj analitičkog izvješća