

 HZJZ HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	Republika Hrvatska		
	Hrvatski zavod za javno zdravstvo		
	Služba za zdravstvenu ekologiju		
	Odjel za predmete opće uporabe		
	Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb		
	Tel: (01) 46 83 007	E-mail: ekologija@hzjz.hr	

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Datum: 21.05.2025.

Broj ispitnog izvještaja:	250655	Oznaka uzorka:	P 00373/25
Naziv uzorka:	Mješalica za vodu Rosan Blau		
Vrsta uzorka:	Armature		
Naručitelj:	SAM CRO d.o.o., Ulica Terezije B. Banje 6, 43290 Grubišno Polje		
Tip zahtjeva:	Zahtjev za analizu		
Uzorkovao/la:	Naručitelj		
Vrijeme uzorkovanja:	-	Vrijeme dostave:	06.05.2025.
Početak ispitivanja:	07.05.2025.	Kraj ispitivanja:	21.05.2025.

KONAČNA OCJENA:	SUKLADNO
-----------------	----------

Voditeljica Odjela za predmete opće uporabe
mr.sc. Ivona Vidić Štrac dipl.ing.

Dostaviti:

1. SAM CRO d.o.o.

Ulica Terezije B. Banje 6, 43290 Grubišno Polje

Napomene:

- 1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.
- 2) Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnožavati bez odobrenja Zavoda.
- 4) Akreditirane metode nose oznaku , a fleksibilno akreditirane .
- 5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvještaja i nije obuhvaćen područjem akreditacije.
- 6) Mjerna nesigurnost je izražena kao proširena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, što predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
- 7) Rezultati izraženi kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
- 8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaća i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.
- 9) HZJZ se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Odjel za predmete opće uporabe							
Početak ispitivanja:	07.05.2025.		Kraj ispitivanja:	21.05.2025.			
Naziv uzorka:	Mješalica za vodu Rosan Blau						
Naziv parametra	Metoda		Mjerna jedinica	Rezultat	Mjerna nesig.	Granična vrijednost	Ocjena ispravnosti
Olovo u ekstraktu vodovodne vode		Vlastita metoda, oznaka: P-POU-9, Izdanje 1/0	µg/L	< 4	-	10	DA ¹
Nikal u ekstraktu vodovodne vode		Vlastita metoda, oznaka: P-POU-9, Izdanje 1/0	µg/L	< 5	-	20	DA ¹
Krom u ekstraktu vodovodne vode		Vlastita metoda, oznaka: P-POU-9, Izdanje 1/0	µg/L	< 2	-	50	DA ¹
Bakar u ekstraktu vodovodne vode		Vlastita metoda, oznaka: P-POU-9, Izdanje 1/0	µg/L	15,1	-	200	DA ¹
IZJAVA O SUKLADNOSTI:							
Uzorak prema ispitivanim parametrima odgovara zahtjevima članka 38. Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju(NN 64/2023).							

¹Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju(NN 64/2023).

Voditelj Odsjeka

dr.sc. Nino Dimitrov, univ.spec.oecoing.,dipl.ing.kem.teh.

- KRAJ ISPITNOG IZVJEŠTAJA -

PRILOG

Odjel za predmete opće uporabe

Naziv uzorka: Mješalica za vodu Rosan Blau

Identifikacija i opis uzorka:

Uzorak je armatura za umivaonik dostavljena u originalnom i neoštećenom obliku.

OPĆI PODACI		USKLAĐENOST
Organoleptika	Metalna slavina za umivaonik, uredno obrađena.	DA
Ostale analize	Pripravljen je ekstrakt za određivanje koncentracije teških metala naizmjeničnim otjecanjem i stajanjem vodovodne vode tijekom 4 sata pri temperaturi od 22°C.	DA

Zaključak:

Uzorak prema ispitivanim parametrima odgovara zahtjevima članka 38. Pravilnika o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju(NN 64/2023).

Voditelj Odsjeka
dr.sc. Nino Dimitrov, univ.spec.oecoing.,dipl.ing.kem.teh.



Rosan Armature d.o.o. • Dušana Popovića 10. • 24420 Kanjiža
www.rosan.rs • info@rosan.rs • 381.24.876.744
MB 08359598 • PIB 100263365

IZJAVA O IDENTIČNIM PROIZVODIMA

Ovime izjavljujemo da su jednoručne mješalice proizvođača Rosan serije BLAU B130., B133., B137., B138., B139.. napravljene od iste legure, istim tehnološkim postupkom.

Kanjiža, 08.05.2025.

Andor Romoda, direktor

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

Odsjek	Cijene
Odsjek za predmete opće uporabe	101,00
Ukupno:	101,00

Račun ispostaviti:

SAM CRO d.o.o.

Ulica Terezije B. Banje 6, 43290 Grubišno Polje, Hrvatska