

Zagreb, 02.06.2021.

## ANALITIČKO IZVJEŠĆE broj 5437/21

Naziv uzorka:	Nepovratni ventili serije 2700 i 2700B Dimenzije: 1/2" – 3"
Oznaka uzorka:	5437/1
Kupac:	SAM CRO d.o.o., Tereze Banje Bernadete 6, Grubišno Polje
Nalog kupca:	Narudžba od 26.05.2021.
Svrha ispitivanja:	prema zahtjevu
Dostava uzorka:	26.05.2021
Datum početka analize:	26.05.2021.
Datum završetka analize:	02.06.2021.

Opis uzorka:

Nepovratni ventili dimenzija 1/2" – 3".

Proizvođač: SAS VALVE, Room 621. CIMIC Building, 1090 Century Avenue, Pudong 21209, Shanghai, Kina

Distributer: SAM CRO d.o.o., Tereze Banje Bernadete 6, 43290 Grubišno Polje, Hrvatska

**REZULTATI ISPITIVANJA****Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe****Oznaka uzorka: 5437/1**

Ispitivanje je provedeno nepovratnom ventilu 5/4-metalna klapna“:

1. Otpuštanje metala u vodu za piće tijekom 4 sata  
pri temperaturi od  $20 \pm 2^\circ\text{C}$ , izraženo u  $\mu\text{g/L}$ :

(metoda - AAS)

- olovo(Pb)	<10
- bakar (Cu)	<10
- krom (Cr)	<10
- nikal (Ni)	<10

Voditelj Odjela



Mr. sc. Marija Janušić

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ispitani parametri dostavljenog uzorka su sukladni s odredbama članka 20. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine broj 125/09, 31/11) i odredbama priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).



PREDSTOJNIK CENTRA

  
Dr. sc. Andrea Benussi Skukan

## NAPOMENA:

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak.

Nije dopušteno neovlašteno umnožavanje izvješća.

Nije dopušteno isticanje imena *Centra za kontrolu namirnica* u svrhu reklamiranja proizvoda.

Kraj analitičkog izvješća