

## Izjava o svojstvima

Br. 00000000000-ZGP-03/23

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**  
HDPE cijevi s glatkom unutarnjom i glatkom vanjskom površinom, vanjskih promjera od DN/OD 20 mm do DN/OD 1200 mm radnih tlakova od PN4 do PN25.
- Namjeravana uporaba/uporabe:**  
Polietilenski (HDPE) plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju.
- Proizvođač:**  
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- Proizvodni pogon/pogoni:**  
Peštan d.o.o.; Put 1300 Kaplara 188; 34301 Bukovik; Republika Srbija
- Ovlašteni zastupnik:**  
Nema
- Sustav/sustavi ocijenjivanja i provjere stalnosti svojstava:**  
Sustav 1+
- Hrvatska norma na koju upućuje tehnički propis:**  
HRN EN 12201-2:2013-Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – Polietilen (PE) – 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013)
- Broj certifikata/ broj izvještaja o ispitivanju:**  
IGH- Certifikat o stalnosti svojstava 1/05-ZGP-2449 Izmjena i dopuna br.2, Bulgarkontrola - Certificate of conformity 14-HYPBCPCPБ-3772
- Objavljeno svojstvo/svojstva:**

	Bitni značajke	Svojstva	Neusklađena tehnička specifikacija
1.	Izgled	Zadovoljava	U skladu s točkom 5.1 iz HRN EN 12201-2:2013
2.	Boja	Zadovoljava	U skladu s točkom 5.2 iz HRN EN 12201-2:2013
3.	Označavanje	Zadovoljava	U skladu s točkom 11 i tablicom 6 iz HRN EN 12201-2:2013
4.	Dimenzijske značajke	Zadovoljava	U skladu s točkom 6 iz HRN EN 12201-2:2013
5.	Dimenzijska stabilnost	≤3%	U skladu s tablicom 5 iz HRN EN 12201-2:2013
6.	Otpornost prema unutarnjem tlaku	> 165h	U skladu s tablicom 3 iz HRN EN 12201-2:2013
7.	Maseni protok taljevine - MFR	< 1,4 g/10 min	U skladu s tablicom 5 iz HRN EN 12201-2:2013


Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13, 30/14, 130/17,118/20 i 39/19), pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

  
Miljan Đorđević  
Direktor sektora kvaliteta



U Bukoviku,  
dana 03.03.2023

 IGH Cert OT 1/05	Peštan d.o.o.
	Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Republika Srbija
	22
	00000000000/ZGP-03/23
	HRN EN 12201-2:2013
	HDPE plastične tlačne cijevi
	HDPE cijevi sa glatkom unutarnjom i vanjskom površinom.
	Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju-Polietilen(HDPE)