

Zagreb, 30.04.2019.

Na temelju naloga kupca-naručitelja: SAM CRO d.o.o., Tereza Bernadete Banje 6, Grubišno Polje od 25.04.2019. godine obavljeno je ispitivanje uzorka, te se nakon toga ispostavlja

ANALITIČKO IZVJEŠĆE broj 2615/19

Naziv uzorka:	Ventili i ventili s ispustom KE 83 i KE 125 u nazivnim veličanama 1/2"; 3/4"; 1"; 5/4"; 6/4" i 2"
Oznaka uzorka:	2615/1
Svrha ispitivanja:	prema zahtjevu
Uvoznik/vlasnik:	-/SAM CRO d.o.o., Tereza Bernadete Banje 6, Grubišno Polje
Špedicija:	-
Proizvođač:	-
Dostava uzorka:	25.04.2019.
Datum početka analize:	25.04.2019.
Datum završetka analize:	30.04.2019.

Opis uzorka:

Ventili i ventili s ispustom izrađeni iz istovrsnog materijala - mesinga za razvod pitke vode, dimenzija 1/2" – 2".

Dobavljač: SLOVARM a.s. Dolná 1259/2, 907 01 Myjava, Republika Slovačka.

Distributer: SAM CRO d.o.o., Tereze Banje Bernadete 6, 43290 Grubišno Polje, Hrvatska,

REZULTATI ISPITIVANJA**Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe****Oznaka uzorka: 2615/1**

Ispitan je ventil s ispustom 1":

1. Otpuštanje metala u vodu za piće tijekom 4 sata
pri temperaturi od $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$, izraženo u $\mu\text{g/L}$:
(metoda - AAS)

- olovo(Pb)	10
- bakar (Cu)	15
- krom (Cr)	<10
- nikal (Ni)	<10

Voditelj odjela

Mr. sc. Marija Janušić

MIŠLJENJE

Na temelju rezultata ispitanih parametara zaključujemo da je dostavljeni uzorak u skladu s odredbama članka 20. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine broj 125/09, 31/11) i odredbama priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017).

PREDSTOJNIK CENTRA

Dr. sc. Andrea Benussi Skukan

NAPOMENA:

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak.

Nije dopušteno neovlašteno umnožavanje izvješća.

Nije dopušteno isticanje imena *Centra za kontrolu namirnica* u svrhu reklamiranja proizvoda.

Kraj analitičkog izvješća