



d.o.o. Grubišno Polje

43290 Grubišno Polje, Tereze Bernadete Banje 6, HRVATSKA

tel.++385(0)43 486 054

fax.++385(0)43 485 058

E-mail samcro@samcro.hr

Izjava o sukladnosti

Broj izjave: **012**

Za **RAVNE I KOSE VENTILE izrađene iz mesinga**

proizvođača **SCHLOESSER Armaturen, Olpe, Njemačka.**

Ova izjava o sukladnosti vrijedi za sve ravne ventile sa ispustom i bez ispusta (serija 1105 / 1110) , kose ventile sa ispustom i bez ispusta, (serija 1405 / 1410) kao i za sve veličine

od **3/8" do 3"** .

Namjena: ventili služe za zatvaranje i otvaranje protoka, te za regulaciju protoka u instalacijama za transport, prvenstveno vode ali i drugih medija.

Tehničke karakteristike

Namjena : za vodu i druge neutralne tekućine

Temperatura: max:90°C

Pritisak max: 10 bara

Materijal: svi metalni dijelovi mesing MS 60

Brtve: EPDM

Kolo: polyamid

Ventili su izrađeni iz materijala, po obliku i dimenzijama sukladno standardu

DIN 50930

Temeljem odgovornosti proizvođača i temeljem izjave o sukladnosti proizvođača, iz studenog 2009. koja je izdana u skladu s navedenim standardima, izdaje se ova izjava koja vrijedi do opoziva ili izmjene sadržaja.

SAM CRO d.o.o. Grubišno Polje

