



d.o.o. Grubišno Polje

43290 Grubišno Polje, Tereze Bernadete Banje 6, HRVATSKA

tel.++385(0)43 448 115

fax.++385(0)43 448 114

E-mail samcro@samcro.hr

Izjava o sukladnosti

Broj izjave: **040**

Za Kutne ventile izrađene iz mesinga

proizvođača **SCHLOESSER Armaturen, Olpe, Njemačka.**

Ova izjava o sukladnosti vrijedi za sve kutne I kombi ventile serija 17...; 71..., 72...

Veličine od **3/8" i 1/2"**.

Namjena: ventili služe za zatvaranje i otvaranje protoka, te za regulaciju protoka u instalacijama za transport, prvenstveno vode ali i drugih medija.

Tehničke karakteristike

Namjena: za vodu i druge neutralne tekućine

Temperatura: max:90°C

Pritisak max: 10 bara

Materijal: svi metalni dijelovi mesing MS 60

Brtve: EPDM

Ventili su izrađeni iz materijala, po obliku i dimenzijama sukladno standardima

DIN 50930

DIN EN 15096

DIN 13959

DIN 3509

DIN 3227

Temeljem odgovornosti proizvođača i temeljem izjava proizvođača o ispitivanju, pod brojem NW-6328BT059, od 04.02.2009. i NW-6115BQ0303 od 29.01.2010. koje su izdane u skladu s navedenim standardima, izdaje se ova izjava koja vrijedi do opoziva ili izmjene sadržaja.

SAM CRO d.o.o. Grubišno Polje

