



**d.o.o. Grubišno Polje**

**43290 Grubišno Polje, Tereze Bernadete Banje 6, HRVATSKA**

tel.++385(0)43 486 054

fax.++385(0)43 485 058

E-mail sam.cro@samcro.tcloud.hr

## **Izjava o sukladnosti**

Broj izjave: **124**

Za **ZASUNE**

proizvođača **SLOVARM a.s., Myjava, Republika Slovačka.**

**Namjena:** zasuni služe za zatvaranje distribucije vode koja nije za piće i u sistemima grijanja vrućom vodom.

Maksimalna temperatura medija: **110 °C**

Maksimalni radni pritisak: **1 MPa**

Ovime izjavljujemo da su zasuni koje uvozimo i prodajemo, a koji su proizvod našeg dobavljača SLOVARM a.s. Myjava, Slovačka ,

**izrađeni po obliku i dimenzijama i ispitani sukladno standardu**

**HRN EN 215:2019**

**Ova izjava vrijedi za sljedeće zasune:**

- **V3040 u dimenzijama DN15 – DN50**

Temeljem odgovornosti proizvođača i temeljem njegove izjave o sukladnosti od 3.9.2025. izdaje se ova izjava koja vrijedi do opoziva ili izmjene sadržaja.

SAM CRO d.o.o. Grubišno Polje

