



Zagreb, 12.03.2010.

Na temelju naloga kupca-naručitelja: SAM CRO d.o.o., Tereze Bernadete Banje 6, Grubišno Polje od 03.03.2010. godine obavljeno je ispitivanje uzoraka, te se nakon toga ispostavlja

ANALITIČKO IZVJEŠĆE broj 1387/10

Naziv uzoraka/oznaka:	1. Ventil ravni bez ispusta 1110, 1387/1 2. Ventil kosi s ispustom 1405, 1387/2 3. Ventil kosi bez ispusta 1410, 1387/3
Svrha ispitivanja:	zdravstvena ispravnost
Uvoznik/vlasnik:	SAM CRO d.o.o., Tereze Bernadete Banje 6, Grubišno Polje
Špedicija:	-
Proizvođač:	Njemačka
Dostava uzoraka:	03.03.2010.
Datum početka analize:	04.03.2010.
Datum završetka analize:	12.03.2010.
Opis uzoraka:	

1387/1: Dostavljen je ventil ravni bez ispusta izrađen od mesinga i plastične mase zelene i crne boje. Na ventilu su oznake „50 i JS“.

1387/2: Dostavljen je ventil kosi s ispustom izrađen od mesinga i plastične mase zelene i crne boje. Na ventilu su oznake „40 i JS“.

1387/3: Dostavljen je ventil kosi bez ispusta izrađen od mesinga i plastične mase zelene i crne boje. Na ventilu su oznake „40 i JS“.

REZULTATI ISPITIVANJA**Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe****Oznaka uzoraka: 1387/1 – 1387/3**1. Otpuštanje metala u vodu za piće tijekom 4 sata
pri temperaturi od $20 \pm 2^\circ\text{C}$, izražena u $\mu\text{g/L}$:

(metoda - AAS)	1387/1	1387/2	1387/3
- olovo(Pb)	23	10	10
- bakar (Cu)	40	10	<10
- krom (Cr)	<10	<10	<10
- nikal (Ni)	<10	<10	<10

2. Migracija boje: plastični dijelovi ne otpuštaju boju

Voditelj odjela:

Mr. sc.  Marija Janušić

MIŠLJENJE

Na temelju rezultata ispitivanja zaključujemo da dostavljeni uzorci ODGOVARAJU odredbama članka 20 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine broj 125/09).



PREDSTOJNIK CENTRA:

Mr. sc. Milica Gačić

NAPOMENA:

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak.
Nije dopušteno neovlašteno umnožavanje izvješća.
Nije dopušteno isticanje imena *Centra za kontrolu namirnica* u svrhu reklamiranja proizvoda.

Kraj analitičkog izvješća