



Zagreb, 06.09.2013.

Na temelju naloga kupca-naručitelja: SAM CRO d.o.o., Tereze Bernadete Banje 6, Grubišno polje od 23.08.2013. godine obavljeno je ispitivanje uzorka, te se nakon toga ispostavlja

ANALITIČKO IZVJEŠĆE broj 5410/13

Naziv uzorka:	Slavine kuglaste
Oznaka uzorka:	5410/1
Svrha ispitivanja:	zdravstvena ispravnost
Uvoznik/vlasnik:	-/SAM CRO d.o.o., Tereze Bernadete Banje 6, Grubišno polje
Špedicija:	-
Proizvođač:	Slovarm, a.s., Lazaretská 3/A, Bratislava, Slovačka
Dostava uzorka:	27.08.2013.
Datum početka analize:	27.08.2013.
Datum završetka analize:	06.09.2013.

Opis uzorka:

Dostavljene su kuglaste slavine raznih dimenzija:

slavina kuglasta 1/2", slavina kuglasta 3/4", slavina kuglasta 1".

Na ručkama slavina je znak proizvođača: SLOVARM.

Priložena je izjava proizvođača na engleskom jeziku o materijalu od kojega su ventili izrađeni: brass CW 617 N Pb 2

REZULTATI ISPITIVANJA

Odjel za kemiju hrane i predmete opće uporabe

Oznaka uzorka: 5410/1

Ispitivanje je provedeno na kuglastoj slavini od 1":

1. Migracija metala u vodu za piće

tijekom 4 sata ($\mu\text{g/L}$):

(metoda – AAS)

- olovo (Pb)	<10
- bakar (Cu)	<10
- krom (Cr)	<10
- nikal (Ni)	11

Voditelj odjela:


Mr. sc. Marija Janušić

MIŠLJENJE

Na temelju rezultata ispitivanja zaključujemo da je dostavljeni uzorak za ispitane metale u skladu s odredbama članka 20. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (Narodne novine broj 125/09, 31/11) i odredbama priloga I. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Narodne novine broj 47/08).

PREDSTOJNIK CENTRA:




Dr. sc. Milica Gačić

NAPOMENA:

Rezultati ispitivanja se odnose isključivo na dostavljeni uzorak.

Nije dopušteno neovlašteno umnožavanje izvješća.

Nije dopušteno isticanje imena *Centra za kontrolu namirnica* u svrhu reklamiranja proizvoda.

Kraj analitičkog izvješća